



LEGENDA

INCENDIO DELLA POZZA

- 12.5 Kw/m2
- 7 Kw/m2
- 5 Kw/m2
- 3 Kw/m2

ESPLOSIONE NUBE

- 0.3 bar
- 0.14 bar
- 0.07 bar
- 0.03 bar

NUBE INFIAMMABILE

- LFL
- 1/2 LFL

FORMAZIONE NUBE TOSSICA

- LC50
- IDLH

N. BENASEDO S.p.A.

PLANIMETRIA IMPIANTO
CON RAPPRESENTAZIONE DELLE
CONSEGUENZE INCIDENTALI
(vento 5m/s, classe di stabilità Pasquill D)

25-02-04

EIDOS S.r.l.

SCALA 1:500